

**01 ottobre 2019**



**PROTEZIONI PASSIVE AL FUOCO  
CON INTONACI IGNIFUGHI  
E VERNICI INTUMESCENTI**

**Presso Rosamaria Marazzi Hotels Via Luigi Settembrini n. 10 a  
Modena, dalle ore 14.30 alle ore 18.30**

Verranno rilasciati n. 4 CFP ai Periti Industriali



<b>PRIMA PARTE</b>	
	Intervento del Funzionario dei Vigili del Fuoco
	<p>Eurocodici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 13381-4 e parte 8 "Protezione applicata ad elementi di acciaio"</li> <li>• EN 13381-3 "Parte 3: "Protezione applicata ad elementi in calcestruzzo"</li> <li>• EN 13381-5 "Parte 5: "Protezione applicata ad elementi in calcestruzzo e profilati di acciaio – strutture miste".</li> </ul> <p>D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139".</p> <p>D.M. 9 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".</p>
	Protezioni strutturali solai, ferro, cemento armato precompresso, laterocemento, legno.
	Tipologie di intonaci e pitture intumescenti, con particolare riguardo ai vantaggi applicativi degli spruzzati: caso pratico.
<i>Tot. 1 ora e 40 minuti</i>	
<b>SECONDA PARTE</b>	
	Verifica dello stato di fatto dei supporti con relativi approcci per garantire il lavoro a regola d'arte. Modalità di protezione anche in relazione alle conclusioni conseguenti alle analisi degli stati di fatto. Considerazioni tecniche sulle metodologie di valutazione delle protezioni approvate.
	Sfondellamento del solaio – soluzione rete porta-intonaco e intonaco. Valutazioni sui vantaggi di applicabilità in campo tecnico ed economico.
	Casistiche di applicazione dell'intonaco e della pittura intumescenti. Valutazioni sui vantaggi di applicabilità in campo tecnico ed economico.
<i>Tot. 1 ora e 10 minuti</i>	
<b>TERZA PARTE</b>	
	Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e per il rinnovo periodico di conformità antincendio: responsabilità del professionista antincendio, controlli in opera, analisi con esempi e casi pratici.
	Certificazioni necessarie per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi: dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco e della resistenza al fuoco (modello ministeriale "PIN_2.3-2018-DichiarazioneProdotto"), certificazione di resistenza al fuoco delle strutture con funzione portante e/o di compartimentazione (modello ministeriale "PIN_2_2_2018CERT_REI"), dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i prodotti vernicianti di cui al D.M. 6 marzo 1992 (modello ministeriale "DICH. POSA OPERA-2004"), dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco (modello ministeriale "DICH.RIV.PROT.-2004".
	Materiale multimediale esplicativo
<i>Tot. 1 ora e 10 minuti</i>	